

中鼎集團大樓更換 LED 燈管---(1)樓照度量測記錄表

測量點	燈管更換前量測		燈管更換後量測									
			第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次	
	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間
1-1	216	10:15	247	10:49	243	16:50	247	15:51	241	12:03	233	16:56
1-2	157	10:17	373	10:53	361	16:52	358	15:54	354	12:04	345	16:58
1-3	262	10:21	409	10:54	400	16:53	392	15:55	387	12:05	387	16:59
測量日期	107 年 02 月 03 日		107 年 03 月 17 日		108 年 03 月 16 日		109 年 03 月 28 日		110 年 03 月 20 日		111 年 04 月 16 日	
測量人代表簽名欄	廠商： 侯誌良	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌良	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌良	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌良	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌良	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌良	中鼎： 胡昌鵬

中鼎集團大樓更換 LED 燈管---(3)樓照度量測記錄表

測量點	燈管更換前量測		燈管更換後量測									
			第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次	
	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間
3-1	405	10:35	655	10:20	638	16:32	617	15:31	管制區		592	16:29
3-2	358	10:41	604	10:23	596	16:34	592	15:33			587	16:30
3-3	283	10:43	740	10:25	714	16:35	694	15:38			683	16:32
3-4	458	10:45	642	10:28	626	16:36	625	15:40			611	16:34
3-5	373	10:47	680	10:41	670	16:38	659	15:43			650	16:36
3-6	658	10:49	676	10:39	675	16:40	668	15:44			655	16:38
3-7	650	10:50	662	10:45	638	16:42	635	15:45			627	16:41
3-8	494	10:46	652	10:31	633	16:44	625	15:47			610	16:43
3-9	428	10:48	685	10:42	680	16:46	675	15:48			668	16:47
測量日期	107 年 02 月 03 日		107 年 03 月 17 日		108 年 03 月 16 日		109 年 03 月 28 日		110 年 03 月 20 日		111 年 04 月 16 日	
測量人代表簽名欄	廠商： 朱誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 朱誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 朱誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 朱誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 朱誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 朱誌勇	中鼎： 胡昌鵬

中鼎集團大樓更換 LED 燈管---(4)樓照度量測記錄表

測量點	燈管更換前量測		燈管更換後量測									
			第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次	
	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間
4-1	408	10:53	618	11:01	601	16:10	590	14:50	523	11:51	508	16:10
4-2	590	10:53	683	11:05	662	16:12	646	14:53	645	11:50	633	16:12
4-3	666	10:54	719	11:06	714	16:14	711	14:54	705	11:52	689	16:14
4-4	660	10:55	684	11:19	672	16:16	655	14:57	651	11:54	638	16:17
4-5	476	10:56	638	11:23	632	16:19	627	15:01	620	11:55	611	16:19
4-6	531	10:57	570	11:25	556	16:20	559	15:03	551	11:56	542	16:22
4-7	445	10:58	606	11:28	592	16:22	589	15:04	585	11:58	571	16:24
4-8	557	10:59	591	11:30	583	16:25	587	15:06	台積電管制區		560	16:27
4-9	484	11:00	541	11:33	521	16:27	519	15:08			493	16:29
測量日期	107 年 02 月 03 日		107 年 03 月 17 日		108 年 03 月 16 日		109 年 03 月 28 日		110 年 03 月 20 日		111 年 04 月 16 日	
測量人代表簽名欄	廠商： 食誌勇	中鼎： 胡昌朋	廠商： 食誌勇	中鼎： 胡昌朋	廠商： 食誌勇	中鼎： 胡昌朋	廠商： 食誌勇	中鼎： 胡昌朋	廠商： 食誌勇	中鼎： 胡昌朋	廠商： 食誌勇	中鼎： 胡昌朋

中鼎集團大樓更換 LED 燈管---(5)樓照度量測記錄表

測量點	燈管更換前量測		燈管更換後量測									
			第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次	
	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間
5-1	510	11:20	542	11:44	532	15:53	532	14:24	526	11:36	518	15:48
5-2	532	11:20	567	11:45	561	15:55	556	14:27	550	11:46	543	15:50
5-3	500	11:25	675	11:51	669	15:56	656	14:31	650	11:44	645	15:52
5-4	539	11:24	621	11:53	613	15:57	618	14:32	615	11:43	603	15:55
5-5	503	11:29	627	11:58	617	16:00	607	14:34	600	11:42	588	15:57
5-6	483	11:30	653	12:01	633	16:02	623	14:39	610	11:41	603	16:00
5-7	613	11:32	676	12:04	663	16:04	646	14:46	645	11:39	638	16:02
5-8	432	11:31	486	12:06	479	16:05	474	14:43	470	11:37	461	16:04
5-9												
測量日期	107 年 02 月 03 日		107 年 03 月 17 日		108 年 03 月 16 日		109 年 03 月 28 日		110 年 03 月 20 日		111 年 04 月 16 日	
測量人代表簽名欄	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬

中鼎集團大樓更換 LED 燈管---(6)樓照度量測記錄表

測量點	燈管更換前量測		燈管更換後量測									
			第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次	
	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間
6-1	310	1:35	677	13:07	665	15:21	659	13:58	656	11:14	650	15:22
6-2	502	11:36	668	13:09	657	15:22	654	13:59	650	11:26	641	15:24
6-3	494	11:36	682	13:11	664	15:24	655	14:01	650	11:27	643	15:27
6-4	454	11:37	566	13:13	546	15:25	540	14:04	538	11:28	530	15:29
6-5	326	11:38	622	13:15	605	15:26	599	14:05	598	11:29	590	15:31
6-6	435	11:38	617	13:19	608	15:28	604	14:07	599	11:30	590	15:33
6-7	388	11:42	659	13:28	640	15:32	534	14:12	530	11:32	523	15:35
6-8	539	11:43	713	13:22	709	15:39	699	14:15	696	11:33	685	15:38
6-9	506	11:44	531	13:26	526	15:43	526	14:18	519	11:34	510	15:42
測量日期	107 年 02 月 03 日		107 年 03 月 17 日		108 年 03 月 16 日		109 年 03 月 28 日		110 年 03 月 20 日		111 年 04 月 16 日	
測量人代表簽名欄	廠商： 食誌真	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 食誌真	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 食誌真	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 食誌真	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 食誌真	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 食誌真	中鼎： 胡昌鵬

2018.01.18 製

中鼎集團大樓更換 LED 燈管---(7)樓照度量測記錄表

測量點	燈管更換前量測		燈管更換後量測									
			第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次	
	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間
7-1	425	11:47	512	13:35	497	15:05	495	13:41	490	11:11	483	14:45
7-2	509	11:48	592	13:36	568	15:06	570	13:42	568	11:09	560	14:48
7-3	553	11:48	597	13:38	584	15:07	579	13:44	575	11:08	568	14:54
7-4	437	11:49	608	13:40	586	15:09	578	13:46	577	11:07	570	14:59
7-5	348	11:50	613	13:41	604	15:11	594	13:48	590	11:06	583	15:03
7-6	407	11:51	592	13:42	576	15:13	570	13:49	568	11:05	560	15:06
7-7	478	11:52	654	13:47	631	15:14	631	13:49	630	11:04	621	15:08
7-8	403	11:53	552	13:49	541	15:15	542	13:51	538	11:03	531	15:13
7-9	344	11:53	443	13:51	439	15:17	431	13:52	430	11:01	423	15:15
測量日期	107 年 02 月 03 日		107 年 03 月 17 日		108 年 03 月 16 日		109 年 03 月 28 日		110 年 03 月 20 日		111 年 04 月 16 日	
測量人代表簽名欄	廠商： 食誌男	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 食誌男	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 食誌男	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 食誌男	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 食誌男	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 食誌男	中鼎： 胡昌鵬

中鼎集團大樓更換 LED 燈管---(8)樓照度量測記錄表

測量點	燈管更換前量測		燈管更換後量測									
			第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次	
	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間
8-1	616	09:09	675	13:58	652	14:46	646	13:22	641	10:51	632	14:05
8-2	540	09:12	612	14:00	603	14:48	595	13:23	590	10:52	578	14:08
8-3	594	09:16	670	14:02	647	14:49	643	13:25	640	10:53	432	14:12
8-4	441	09:17	643	14:03	617	14:50	624	13:26	624	10:54	613	14:15
8-5	395	09:18	587	14:05	581	14:54	584	13:30	578	10:55	570	14:20
8-6	438	09:19	576	14:06	570	14:55	565	13:31	563	10:56	551	14:23
8-7	451	09:20	627	14:07	601	14:57	597	13:32	594	10:57	588	14:28
8-8	602	09:22	617	14:09	584	14:59	581	13:33	578	10:58	570	14:32
8-9	587	09:21	593	14:16	590	15:01	592	13:35	590	11:00	585	14:37
測量日期	107 年 02 月 04 日		107 年 03 月 17 日		108 年 03 月 16 日		109 年 03 月 28 日		110 年 03 月 20 日		111 年 04 月 16 日	
測量人代表簽名欄	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬

2018.01.18 製

中鼎集團大樓更換 LED 燈管---(9)樓照度量測記錄表

測量點	燈管更換前量測		燈管更換後量測									
			第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次	
	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間
9-1	396	09:25	452	14:28	433	14:42	435	13:04	431	10:49	425	13:20
9-2	501	09:26	553	14:29	544	14:41	538	13:06	535	10:48	521	13:25
9-3	666	09:26	709	14:32	706	14:39	709	13:07	699	10:47	691	13:28
9-4	325	09:27	645	14:33	638	14:37	632	13:10	628	10:46	615	13:34
9-5	504	09:29	571	14:34	557	14:34	550	13:11	546	10:45	538	13:38
9-6	532	09:30	576	14:37	558	14:32	559	13:13	555	10:44	547	13:43
9-7	404	09:31	587	14:38	570	14:30	565	13:14	560	10:43	555	13:47
9-8	534	09:31	556	14:40	542	14:29	536	13:15	531	10:42	526	13:52
9-9	399	09:34	494	14:42	478	14:28	468	13:18	465	10:41	452	13:55
測量日期	107 年 02 月 04 日		107 年 03 月 17 日		108 年 03 月 16 日		109 年 03 月 28 日		110 年 03 月 20 日		111 年 04 月 16 日	
測量人代表簽名欄	廠商： 負誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 負誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 負誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 負誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 負誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 負誌勇	中鼎： 胡昌鵬

中鼎集團大樓更換 LED 燈管---(10)樓照度量測記錄表

測量點	燈管更換前量測		燈管更換後量測									
			第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次	
	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間
10-1	316	09:36	375	14:47	368	14:08	359	11:42	355	10:27	350	12:40
10-2	590	09:38	605	14:50	596	14:11	588	11:44	586	10:29	577	12:43
10-3	441	09:39	604	14:52	591	14:12	586	11:46	581	10:30	575	12:47
10-4	457	09:37	538	14:54	527	14:15	518	11:48	515	10:32	503	12:50
10-5	292	09:37	399	14:56	397	14:13	401	11:50	399	10:31	390	12:55
10-6	369	09:41	623	15:01	619	14:24	620	11:51	615	10:34	607	12:59
10-7	449	09:41	561	15:02	543	14:23	544	11:52	540	10:36	533	13:04
10-8	526	09:42	603	15:05	599	14:22	601	11:53	600	10:37	595	13:07
10-9	266	09:43	337	15:07	316	14:18	315	11:54	311	10:33	306	13:10
測量日期	107 年 02 月 04 日		107 年 03 月 17 日		108 年 03 月 16 日		109 年 03 月 28 日		110 年 03 月 20 日		111 年 04 月 16 日	
測量人代表簽名欄	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬

中鼎集團大樓更換 LED 燈管---(11)樓照度量測記錄表

測量點	燈管更換前量測		燈管更換後量測									
			第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次	
	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間
11-1	326	09:52	468	11:28	451	14:04	455	11:25	453	10:25	445	12:00
11-2	458	09:48	541	11:32	523	14:02	519	11:26	516	10:24	508	12:05
11-3	560	09:53	588	11:35	571	14:00	572	11:28	570	10:23	561	12:08
11-4	627	09:53	603	11:39	580	13:59	577	11:29	576	10:22	570	12:12
11-5	782	09:55	550	11:38	534	13:57	531	11:30	522	10:21	417	12:15
11-6	590	09:56	580	11:42	561	13:55	560	11:32	556	10:20	548	12:18
11-7	449	09:57	698	11:44	673	13:54	666	11:33	658	10:19	651	12:22
11-8	472	09:57	527	11:45	506	13:53	500	11:35	497	10:18	487	12:28
11-9	527	09:58	553	13:00	522	13:53	519	11:36	510	10:17	505	12:34
測量日期	107 年 02 月 04 日		107 年 03 月 17 日		108 年 03 月 16 日		109 年 03 月 28 日		110 年 03 月 20 日		111 年 04 月 16 日	
測量人代表簽名欄	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬

2018.01.18 製

中鼎集團大樓更換 LED 燈管---(12)樓照度量測記錄表

測量點	燈管更換前量測		燈管更換後量測									
			第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次	
	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間
12-1	366	10:21	455	13:11	439	13:36	430	10:43	425	10:06	410	11:25
12-2	387	10:22	499	13:14	496	13:37	495	10:44	491	10:07	487	11:27
12-3	650	10:23	678	13:17	664	13:39	654	10:47	648	10:09	640	11:30
12-4	622	10:23	642	13:22	615	13:41	613	10:48	607	10:10	593	11:34
12-5	795	10:25	536	13:26	531	13:44	530	10:50	521	10:11	516	11:36
12-6	599	10:29	574	13:24	565	13:45	564	10:51	559	10:12	551	11:40
12-7	467	10:29	620	13:29	598	13:47	602	10:53	595	10:13	583	11:45
12-8	538	10:30	570	13:30	549	13:48	539	10:54	531	10:14	527	11:48
12-9	344	10:31	573	13:32	559	13:49	554	10:56	547	10:15	540	11:54
測量日期	107 年 02 月 04 日		107 年 03 月 17 日		108 年 03 月 16 日		109 年 03 月 28 日		110 年 03 月 20 日		111 年 04 月 16 日	
測量人代表簽名欄	廠商： 侯銘勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯銘勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯銘勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯銘勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯銘勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯銘勇	中鼎： 胡昌鵬

中鼎集團大樓更換 LED 燈管---(13)樓照度量測記錄表

測量點	燈管更換前量測		燈管更換後量測									
			第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次	
	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間
13-1	238	10:34	473	15:17	468	13:33	469	11:06	462	10:04	455	10:54
13-2	324	10:35	513	15:18	494	13:31	487	11:07	482	10:03	474	10:57
13-3	447	10:36	576	15:20	572	13:29	568	11:09	560	10:02	552	10:59
13-4	652	10:36	622	15:23	600	13:28	608	11:10	598	10:01	587	11:03
13-5	623	10:42	644	15:24	615	13:26	619	11:12	615	10:00	598	11:07
13-6	534	10:43	686	15:26	669	13:25	668	11:14	664	09:59	660	11:09
13-7	371	10:44	585	15:28	577	13:23	578	11:15	568	09:58	563	11:13
13-8	380	10:44	493	15:29	479	13:30	476	11:16	475	09:57	467	11:17
13-9	602	10:45	634	15:32	627	13:18	624	11:18	621	09:56	613	11:19
測量日期	107 年 02 月 04 日		107 年 03 月 17 日		108 年 03 月 16 日		109 年 03 月 28 日		110 年 03 月 20 日		111 年 04 月 16 日	
測量人代表簽名欄	廠商： 食誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 食誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 食誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 食誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 食誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 食誌勇	中鼎： 胡昌鵬

中鼎集團大樓更換 LED 燈管---(14)樓照度量測記錄表

測量點	燈管更換前量測		燈管更換後量測									
			第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次	
	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間
14-1	226	10:48	409	15:36	402	11:26	396	10:25	393	09:46	375	10:15
14-2	355	10:49	572	15:38	569	11:21	565	10:26	558	09:47	550	10:17
14-3	479	10:49	548	15:39	525	11:20	518	10:27	515	09:48	508	10:22
14-4	512	10:51	755	15:41	730	11:18	726	10:28	720	09:49	713	10:27
14-5	325	10:51	756	15:44	738	11:27	731	10:30	723	09:50	711	10:29
14-6	328	10:52	615	15:46	602	11:12	598	10:31	588	09:51	580	10:34
14-7	340	10:53	596	15:47	570	11:11	576	10:32	569	09:52	550	10:37
14-8	427	10:53	470	15:50	452	11:09	475	10:34	470	09:53	463	10:40
14-9	575	10:54	598	15:53	587	11:05	578	10:35	570	09:54	563	10:44
測量日期	107 年 02 月 04 日		107 年 03 月 17 日		108 年 03 月 16 日		109 年 03 月 28 日		110 年 03 月 20 日		111 年 04 月 16 日	
測量人代表簽名欄	廠商： 侯誌亮	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌亮	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌亮	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌亮	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌亮	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌亮	中鼎： 胡昌鵬

中鼎集團大樓更換 LED 燈管---(15)樓照度量測記錄表

測量點	燈管更換前量測		燈管更換後量測									
			第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次	
	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間
15-1	274	10:58	376	16:18	370	10:46	397	10:08	392	09:36	387	09:35
15-2	276	10:58	432	16:21	429	10:43	433	10:10	430	09:37	418	09:37
15-3	551	10:59	576	16:22	558	10:41	554	10:12	550	09:38	539	09:39
15-4	498	11:00	553	16:24	545	10:39	544	10:13	540	09:40	531	09:41
15-5	389	11:01	556	16:26	526	10:37	521	10:14	519	09:41	502	09:43
15-6	330	11:02	546	16:27	535	10:35	536	10:15	530	09:42	514	09:46
15-7	357	11:02	459	16:29	450	10:30	444	10:16	439	09:43	423	09:47
09:5015-8	339	11:04	438	16:32	416	10:27	407	10:18	437	09:44	425	09:50
15-9	509	11:04	537	16:35	531	10:25	535	10:21	528	09:45	515	09:55
測量日期	107 年 02 月 04 日		107 年 03 月 17 日		108 年 03 月 16 日		109 年 03 月 28 日		110 年 03 月 20 日		111 年 04 月 16 日	
測量人代表簽名欄	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬

中鼎集團大樓更換 LED 燈管---(16)樓照度量測記錄表

測量點	燈管更換前量測		燈管更換後量測									
			第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次	
	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間
16-1	485	11:07	538	17:53	531	10:57	534	10:04	528	09:22	515	09:10
16-2	355	11:09	517	17:55	512	10:04	503	10:02	493	09:23	481	09:12
16-3	493	11:09	595	17:56	592	10:05	585	10:00	579	09:25	570	09:15
16-4	541	11:10	642	17:58	639	10:05	635	09:58	631	09:26	621	09:17
16-5	459	11:11	571	18:01	565	10:09	557	09:57	547	09:27	535	09:20
16-6	367	11:13	579	18:15	572	10:13	570	09:53	567	09:29	553	09:24
16-7	561	11:14	598	18:17	582	11:01	573	09:51	566	09:31	560	09:26
16-8	539	11:17	559	18:18	546	10:19	537	09:50	538	09:32	511	09:29
16-9	480	11:16	501	18:23	494	10:21	496	09:49	488	09:33	475	09:30
測量日期	107 年 02 月 04 日		107 年 03 月 17 日		108 年 03 月 16 日		109 年 03 月 28 日		110 年 03 月 20 日		111 年 04 月 16 日	
測量人代表簽名欄	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬

中鼎集團大樓更換 LED 燈管---(17)樓照度量測記錄表

測量點	燈管更換前量測		燈管更換後量測									
			第 1 次		第 2 次		第 3 次		第 4 次		第 5 次	
	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間	照度量測值(Lux)	量測時間
17-1	396	17:59	558	14:25	550	10:52	551	09:44	526	09:08	411	08:20
17-2	449	18:01	681	14:28	655	09:35	625	09:43	610	09:10	602	08:23
17-3	635	18:10	672	14:30	629	09:47	605	09:40	585	09:12	576	08:30
17-4	378	18:13	422	13:34	420	09:43	407	09:37	398	09:14	395	08:33
17-5	333	18:07	420	13:36	409	09:48	420	09:39	408	09:16	405	08:37
17-6	368	17:48	573	10:39	556	09:51	529	09:30	525	09:18	521	08:43
17-7	476	17:55	666	10:28	650	09:35	625	09:32	612	09:20	605	08:50
17-8	403	17:51	540	10:55	524	10:54	505	09:36	502	09:22	498	08:55
17-9	521	17:53	729	11:12	722	09:57	715	09:34	703	09:24	695	08:59
測量日期	107 年 02 月 04 日		107 年 03 月 17 日		108 年 03 月 16 日		109 年 03 月 28 日		110 年 03 月 20 日		111 年 04 月 16 日	
測量人代表簽名欄	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬	廠商： 侯誌勇	中鼎： 胡昌鵬